



ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ
空気ヒートポンプエアコン
「レバ」シリーズ

取扱説明書

●この取扱説明書には、工事用ヒートポンプの使用の合理化に関する法律に基づき経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

■EcoZEA800の性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	運転エネルギー消費効率	区分名
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)	
RZ2T780BA形	HHQ780BA	2	7.1	8.0	1.81	1.80	8b
	HHQ780A	2	7.1	8.0	1.61	1.60	8b
	HHQ780A	2	7.1	8.0	2.06	2.05	8b
	HHQ780A	2	7.1	8.0	2.06	2.05	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	1.78	1.77	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.18	2.17	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.03	2.02	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
	FAP780A	2	7.1	8.0	2.05	2.04	8b
RZ2P112BA形	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
	HHQ112BA	2	10.0	11.2	2.51	2.51	8c
RZ2P140BA形	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c
	HHQ140BA	2	12.5	14.0	3.48	3.48	8c

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	運転エネルギー消費効率	区分名
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)	
RZ2P160BA形	HHQ160BA	2	14.0	16.0	4.67	3.52	8c
	HHQ160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
	HHQ160BA	2	14.0	16.0	3.83	3.55	8c
RZ2P224BA形	HHQ224BA	2	20.0	22.4	7.06	5.40	8c
	HHQ224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c
	HHQ224BA	2	20.0	22.4	5.85	5.40	8c

★1/1で示された数値は左が50℃、右が60℃です。その他の50℃、60℃は別途です。

室外ユニット	室内ユニット	冷暖能力	冷暖能力	消費電力	消費電力	運転エネルギー消費効率	区分名
形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)	
RZ2T780BA形	HHQ780BA	2	25.0	28.0	9.95	7.98	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
	HHQ780BA	2	25.0	28.0	7.98	7.20	8d
RZ2P112BA形	HHQ112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHQ112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHQ112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHQ112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHQ112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHQ112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHQ112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHQ112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHQ112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHQ112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHQ112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d
	HHQ112BA	2	25.0	28.0	10.3	8.85	8d

●省エネ基準について

室内ユニット	冷暖能力	運転エネルギー消費効率(AFP)	区分名
形式	(kW)		
H1QP~形 H1NP~形	3.6	6.0	8d
	4.0	5.9	
	4.5	5.8	
	5.0	5.7	
	5.5	5.6	
	6.0	5.5	
	6.5	5.4	
	7.0	5.3	
	7.5	5.2	
	8.0	5.1	
	8.5	5.0	
	9.0	4.9	
上記以外	10.0	4.8	8d
	11.0	4.7	
	12.0	4.6	
	13.0	4.5	
	14.0	4.4	
	15.0	4.3	
	16.0	4.2	
	17.0	4.1	
	18.0	4.0	
	19.0	3.9	
	20.0	3.8	
	21.0	3.7	

●省エネ基準・消費効率(AFP)について

AFP表示は、JIS B 8616:2006(エアコン・ヒートポンプ・冷暖房機器)に基づいて行います。
※ R410A:2006は、JIS B 8616:2006を実施するために(注)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
- AFPは年間総合負荷(能力)÷年間消費電力量

ダイキン冷暖房機器
営業時間：24時間365日対応いたします。
<http://www.daikinco.com> (ご相談はホムコム)

ダイキン株式会社
大阪府北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
郵便番号 530-8323

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 J品川イースビル
郵便番号 108-0075

3P271252-2 M10A021 (1007) E5



ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ
空冷ヒートポンプエアコン
《レバノート形》

取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する方法に基づき経済産業省告示213号(平成21年)による省エネルギー表示を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

■ZEASシリーズの性能について

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT12BA形	FHQ12LA	1	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	区分名
		2	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		3	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		4	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		5	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		6	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		7	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		8	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		9	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		10	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		11	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
		12	100	11.2	2.83	2.67	5.2	ac	
R2YPT140BA形	FHQ14LA	1	125	14.0	3.57	3.42	6.3	ac	区分名
		2	125	14.0	3.57	3.42	6.3	ac	
		3	125	14.0	3.57	3.42	6.3	ac	
		4	125	14.0	3.57	3.42	6.3	ac	
		5	125	14.0	3.57	3.42	6.3	ac	
		6	125	14.0	3.57	3.42	6.3	ac	
		7	125	14.0	3.57	3.42	6.3	ac	
		8	125	14.0	3.57	3.42	6.3	ac	
		9	125	14.0	3.57	3.42	6.3	ac	
		10	125	14.0	3.57	3.42	6.3	ac	
		11	125	14.0	3.57	3.42	6.3	ac	
		12	125	14.0	3.57	3.42	6.3	ac	

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT22BA形	FHQ22LA	1	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	区分名
		2	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		3	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		4	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		5	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		6	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		7	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		8	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		9	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		10	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		11	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
		12	200	22.4	6.50	6.50	4.2	ac	
R2YPT280BA形	FHQ28LA	1	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	区分名
		2	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		3	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		4	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		5	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		6	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		7	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		8	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		9	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		10	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		11	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	
		12	250	28.0	8.12	8.12	4.5	ac	

●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷房能力 (kW)	基準ヒートポンプ 消費効率 (APF)	区分名
FHQ～形 FHP～形	3.5	5.0	ad
	4.0	5.9	
	4.5	5.9	
	5.0	5.8	
	5.5	5.8	
	6.0	5.7	
	7.0	6.0	ac
	10.0	6.6	
	12.5	6.6	
	14.0	6.6	cd
	20.0	4.8	
	25.0	5.1	
上記以外	3.5	5.0	af
	4.0	5.0	
	4.5	5.0	
	5.0	4.9	
	5.5	4.9	
	6.0	4.8	
	7.1	5.1	ag
	10.0	4.8	
	12.5	4.8	
	14.0	4.7	
	20.0	4.3	
	25.0	4.0	

●省エネ率・消費効率 (APF) について

APFとは、JIS B 8516：2006(ヒートポンプ・システム)とJIS A Q448：2006(※)の試験方法に基づき算出される値です。
※JIS A Q448：2006は、JIS B 8516：2006を実施するために(社)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・APF＝総制熱能力(能力)÷期間消費電力